



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Дзержинск Нижегородской области
606008, г. Дзержинск, ул. Урицкого, 11 тел. / факс 26-55-71 (код - 831), e-mail: ondpr-dzerzhinsk@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 5/1/2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8»
(МБДОУ «Детский сад №8»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору от 18 января 2021 года №5, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09» час. «00» мин. «22» января 2021 года по «14» час. «00» мин. «01» февраля 2021 года проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы – главным государственным инспектором города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Кирилловым Михаилом Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, территории, зданий и помещений МБДОУ «Детский сад №8», расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Сухаренко, д. 11А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №8» Демешко Олесей Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства РФ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) п. 30	11.01.2022	

2.	Не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) п. 26	11.01.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) п. 54	11.01.2022	
4.	При эксплуатации систем противопожарной защиты (АПС; СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний указанных систем до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479) п. 54	11.01.2022	

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Кириллов Михаил Анатольевич

« 01 » 02 2021 г.

(подпись)
М.Л.П.



Предписание для исполнения получил(а):

Законный представитель юридического лица:

Демешко Олеся Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №8»

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » 02 2021 г.

✓ 
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №8»:

Демешко Олеся Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » 02 2021 г.

✓ 
(подпись)